

CLASSIFICA DELLE CARATTERISTICHE

N. B/MLTB-574-2012



Test iniziali di tipo (ITT) ai sensi della norma PN-EN 14351-1:2006+A1:2010

Notified body NB 2189

Azienda: **P.H.U. LATTARI EUROSISTEMI Lelio Lattari**
ul. Kopernika 7, 05-501 Piaseczno

Prodotto: Finestra a due ante prodotta con profili in PVC-U del sistema

Aluplast Ideal 8000

I risultati degli esami sono contenuti nel verbale n.: MLTB-574-2012




Oggetto dell'esame

Permeabilità all'aria
PN-EN 1026

Tenuta all'acqua
PN-EN 1027

Resistenza al carico di
vento
PN-EN 12211

Capacità di carico dei
dispositivi di sicurezza
PN-EN 14609

Norme di classificazione:	PN-EN 12207	PN-EN 12208	PN-EN 12210	Soglia
Prodotto esaminato (B x H mm)  1465 x 1437	4	E 900	C 5	350N
Note: ferramenta perimetrali Siegenia Aubi.				

MOBILNE LTB

Il Direttore del Laboratorio *Adam Mścichowski*

Zduńska Wola, 2012-01-25

Ai sensi della norma **PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 punto 7.5 Controllo continuo ed accettazione del Factory Production Control (FPC)** il produttore deve eseguire la valutazione dell'FPC insieme agli esami correnti ed agli esami di controllo del prodotto con frequenza non inferiore all'anno. I controlli eseguiti secondo il programma, confermano le stesse caratteristiche per i prodotti che i prodotti soggetti agli esami ITT. La suddetta **Classifica delle Caratteristiche** perde la propria validità nel caso di modifiche della tecnologia di produzione o dei componenti utilizzati per la produzione del prodotto finito.



MOBILNE LTB s.c.
A. Mścichowska, A. Mścichowski
NIP PL 8862868350
REGON 020573602

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 696 050 073, fax: + 48 74 6614140
<http://www.mobiltb.pl>
e-mail: biuro@mobiltb.pl

Akredytowane laboratorium
(accredited body) AB 1054
Notyfikowana jednostka
(notified body) NB 2189