



DATA: 03/05/2010

COMMITTENTE

Bio Vi di Viviani Fabio
Via Castello, 48
48125 Ducenta RA

CAMPIONE	1010814	RICEVIMENTO	29/04/2010	PAGINA	1 di 1
----------	----------------	-------------	-------------------	--------	---------------

RAPPORTO DI PROVA n° 1010814

Denominazione Acqua potabile
Luogo di prelievo: 4 litri/ mini lampada UV laboratorio
Campionamento effettuato dal nostro tecnico Dott.sa Ghinassi Catia come DL 31/2001

DESCRIZIONE PROVA	RISULTATO	U	U.M.	LQ	LIMITI DI LEGGE	METODO	NOTE
Coliformi							
Coliformi totali	<1	-----	UFC/100ml	1	<1	ISO 9308-1	T=37°C
Escherichia coli	<1	-----	UFC/100ml	1	<1	ISO 9308-1	-----
Streptococco fecale o	<1	-----	UFC/100ml	1	<1	ISO7899-2	-----
Enterococco							

Note: T=37°C = Temperatura di incubazione 37°C

Metodi: ISO 9308-1 = UNI EN ISO 9308-1:2002 - Data inizio: 29/04/2010 Data fine: 01/05/2010 10.44.59, ISO7899-2 = ISO 7899-2:2000 - Data inizio: 29/04/2010 Data fine: 01/05/2010 10.44.59

Il Responsabile delle Analisi



Il Responsabile Tecnico Scientifico



Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio. U: l'incertezza riportata è l'incertezza estesa espressa nella stessa unità di misura del risultato, stimata con un livello di fiducia del 95%, utilizzando il fattore di copertura K=2. Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di fiducia del 95 %, utilizzando il fattore di copertura K=2. Rec %: il valore del recupero, nel caso in cui sia compreso fra 70% e 110%, non viene applicato al risultato, altrimenti viene indicato con il segno (+). LQ= limite di quantificazione. Le analisi microbiologiche che prevedono la semina in piastra, se non diversamente specificato, si intendono eseguite su singola piastra .

Copia di file firmato digitalmente

FINE RAPPORTO DI PROVA